



Cerca:

- 12 palanques retos
- 8 palanques em "L"
- Portão 1,20 m x 1,50 m
- 80,40 metros de arame galvanizado
- 26,80 metros de tela metálica h=1,50 m

Detalhe cerca  
ESC 1:50



Planta baixa  
ESC 1:100



Armadura:

Cobrimento = 3cm

Laje:

Ø10mm a cada 15cm nas duas direções


Estacas:

4Ø10mm com estribo 5mm a cada 15cm

Detalhe estrutural  
ESC 1:10

# Estação de Tratamento de Esgoto

## Aprovações:



Direitos autorais reservados - Lei 5988/73;  
Consultar projetos complementares;  
Verificar medidas na obra;  
Medidas em metros, divergência entre cotas e escalas, prevalece as cotas;  
Qualquer alteração deverá ser autorizado pelo responsável técnico;  
Declaro que a aprovação do projeto não implica no recolhimento de taxas, nem do direto de propriedade do terreno.

## Obra:

**BASE DE CONCRETO ARMADO**

## Referência:

ESTRUTURAL E ARQUITETÔNICO

## Conteúdo:

## Proprietário:

**MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA**

## Responsável:

**LUCAS OLIVEIRA ALVES**

ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 140426-6

## Responsabilidade:



**PROJETO**



**EXECUÇÃO**

## Data:

Abril/2018

## Área:

-

## Desenho:

Lucas

## Escala:

Indicada

## Prancha:

**01 / 01**